

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ-Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ
Α.Φ.Μ. 997919572, Δ.Ο.Υ. ΚΩ
ΣΚΕΥΟΥ ΖΕΡΒΟΥ 40, 85300
ΤΗΛ: 22420 24778
ΦΑΞ: 22420 26036
e-mail: info@deyakos.gr

ΚΩΣ 01-03-2021
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1030

**ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικά στοιχεία επί του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (Υπ'αριθμ. 770/23-02-2021
Διακήρυξη, 02/2021 Μελέτη)**

Δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις όσον αφορά την μελέτη 2/2021 για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»:

Στην ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», στην ΟΜΑΔΑ 1: (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ -
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ), παρ. 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ U-PVC) (σελ. 41), αναφέρεται εκ παραδρομής :

- Οι σωλήνες U-PVC σειράς 41 πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 392 /444 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8063, θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε πίεση 10 ατμοσφαιρών , σε θερμοκρασία 20ο C και τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα .

αντί του ορθού:

- Οι σωλήνες U-PVC πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο EN 1452-2, θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε πίεση 10 ατμοσφαιρών και σε θερμοκρασία 20°C.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ